

ПРИЛОГ 2.**Графички изглед ознаке за собе у угоститељским смјештајним објектима**

Власник угоститељског смјештајног објекта, према класификацији у овој групи у складу са прописима о угоститељској дјелатности, који је донио одлуку о дозволи пушења у одређеном броју соба које се користе за смјештај гостију обавезан је да постави слjedeће ознаке:

- На вањској страни врата сваке собе посебно морају се поставити ознаке:
- "Дозвољено пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." и
- "Забрањен улазак и боравак лица млађих од 18 година.";
- Ознаке требају бити штампане у облику самолепљивих наљепница формата А4;
- Ознаке се штампају у хоризонталном формату;
- Ознака се штампају у словима црне боје на бијелој позадини, без посебних ефеката, прилагодбе боја и ретуширања;
- Текст ознака треба бити отиснут великим словима и једнаком величином слова, фонт Ариал 28, болд;
- Текст на ознакама треба бити постављен централно, тако да се налази подједнако постављен у односу на бочне, горње и доње маргине;
- Ознака "Дозвољено пушење. Пушење је штетно за ваше здравље." се штампа са зеленим рубом дебљине 6 пт, испод текста поставља се централно имиџ цигарете у визуалу зелене боје димензија 85 мм x 90 мм (висина/ширина);
- Ознака "Забрањен улазак и боравак лица млађих од 18 година" се штампа са црвеним рубом дебљине 6 пт.

Na osnovu člana 7. stava (7.), a u vezi sa članom 42. stavom (1.) tačkom a) Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK**O USLOVIMA ZA POSEBNE PROSTORE ZA PUŠENJE U SMISLU IZUZETAKA OD ZABRANE PUŠENJA****POGLAVLJE I. OSNOVNE ODREDBE****Član 1.**

(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se uslovi za posebne prostore i prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja utvrđenih u članu 7. Zakona o kontroli i ograničenoj upotrebi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22 - u daljem tekstu: Zakon).

Član 2.

(Definicije)

- (1) Izrazi definisani u članu 2. Zakona odnose se i na odredbe ovog pravilnika i upotrebljavaju se u i istom značenju.
- (2) U smislu ovog pravilnika:
 - a) **prostorija za pušenje** - je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora, odnosno od nepušačke zone, a nalazi se u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih lica, i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne;

- b) **prostor za pušenje** - je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora, odnosno od nepušačke zone, i nalazi se na aerodromima i u ugostiteljskim objektima, a koji ispunjava uslove propisane ovim Pravilnikom.
- c) **uslužni prostor** - je površina prostora ugostiteljskog objekta navedena kao takva u rješenju o ispunjavanju minimalno-tehničkih uslova, odnosno, tačno određena površina svih prostora i prostorija iz tlocrta ugostiteljskog objekta, kao i svi prostori i prostorije koji su djelomično ili potpuno otvoreni i neodvojivo su povezani s tim prostorom. Uslužni prostor je prostor u kojem se poslužuju gosti, koji ne uključuje kvadraturu sanitarija, radnog prostora, magacina i slično.
- d) **zatvoren prostor** - svaki prostor, koji ima krov ili plafon (pokretni ili nepokretni) i potpuno zatvoreno više od polovine površine pripadajućih zidova, kao i terase koje su ograđene staklenim zidovima ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim prostorom smatra se prostor koji ima krov ili plafon (pokretni ili nepokretni) i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih zidova, kada su ti zidovi zatvoreni.

POGLAVLJE II. PROSTORIJA ZA PUŠENJE U SLUŽBAMA I ODJELIMA ZA ZAŠTITU MENTALNOG ZDRAVLJA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA, USTANOVAMA KOJE PRUŽAJU PSIHOSOCIJALNU REHABILITACIJU LICIMA S DUŠEVNIM SMETNJAMA, U USTANOVAMA ZA PALIJATIVNU NJEGU, USTANOVAMA ZA NJEGU STARIJIH LICA I U USTANOVAMA NAMIJENJENIM ZA IZDRŽAVANJE KAZNE**Član 3.**

(Uslovi koje mora ispunjavati prostorija za pušenje u ustanovi)

Prostorija za pušenje u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starijih lica i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne (u daljem tekstu: ustanova) mora ispunjavati sljedeće uslove:

- a) prostorija mora biti uređena tako da iz nje nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor;
- b) površina prostorije ne smije biti manja od 10 m²;
- c) prostorija ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine javnog prostora;
- d) prostorija ne smije biti namijenjena prelazu u druge prostore;
- e) u prostoriji se ne smije konzumirati hrana ni piće;
- f) prostorija za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;
- g) iznad ili uz vrata prostorije za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje u skladu sa Prilogom 1. ovog pravilnika;
- h) ispred ulaza u prostoriju za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu";

- i) prostorija za pušenje mora biti opremljena ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostorije za pušenje i koji je fizički odvojen od drugoga ventilacijskog sistema zatvorenoga javnog prostora u kojem je prostorija za pušenje. Duhanskim dimom zagađen vazduh iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
- j) ventilacijski sistem prostorije za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenoga javnog prostora;
- k) ventilacijskim sistemom prostorije za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostoriju za pušenje, u samoj prostoriji za pušenje osigurati podpritisk od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostorije za pušenje;
- l) prostorija za pušenje mora biti opremljena uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;
- m) ventilacijskim sistemom u prostoriji za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojemu je pušenje zabranjeno;
- n) sistem izmjene vazduha mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m²;
- o) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostoriju za pušenje i na odvod vazduha iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno sa kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

Član 4.

(Tehnički uslovi za ventilacijski sistem i sistem za filtriranje prostorije za pušenje u ustanovi)

- (1) Projektovanje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sistema prostorije za pušenje u ustanovi mora biti provedeno u skladu sa posebnim propisima o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama.
- (2) Uz poštivanje propisa iz stava (1) ovog člana, specifikacija ventilacijskog sistema i sistema za filtriranje namijenjenog za prostorije za pušenje u ustanovi mora da odgovara uslovima utvrđenim u članu 3. ovog pravilnika.

Član 5.

(Odluka o dozvoli pušenja u ustanovi)

Odluku o dozvoli pušenja u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju licima s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih lica, i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne, a uz osiguranje prostorije za pušenje u skladu sa čl. 3. i 4. ovog pravilnika, donosi direktor ili drugo odgovorno lice ustanove po ovlaštenju direktora, te u skladu sa internim pravilnikom o posebnoj prostoriji za pušenje, koji ustanova donosi u skladu sa članom 7. stavom (5.) Zakona.

POGLAVLJE III. PROSTOR ZA PUŠENJE NA AERODROMU

Član 6.

(Uslovi koje mora ispunjavati prostor za pušenje na aerodromu)

Prostor za pušenje na aerodromu mora ispunjavati sljedeće uslove:

- a) prostor mora biti uređen tako da iz njega nije moguć protok vazduha zagađenog duhanskim dimom u drugi prostor;
- b) površina prostora ne smije biti manja od 10 m² i veća od 50 m²;
- c) ukoliko aerodrom ima više prostora za pušenje, ukupna površina prostora za pušenje ne smije zauzimati više od 20% ukupne površine tog javnog prostora;
- d) prostor ne smije biti namijenjen prelazu u druge prostore;
- e) u prostoru se ne smije konzumirati hrana;
- f) prostor za pušenje mora biti zatvorena prostorija s cijelom površinom svih pripadajućih zidova i plafona, s vratima koja se moraju samostalno zatvarati i koja ne smiju biti otvorena. Zatvoreni prozori i vrata smatraju se dijelom zida;
- g) iznad ili uz vrata prostora za pušenje mora se nalaziti oznaka: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje.", kao i oznaka zabrane ulaska maloljetnim licima u prostor za pušenje u skladu sa Prilogom 1. ovog pravilnika;
- h) ispred ulaza u prostor za pušenje mora se osigurati da se u slučaju kvara ventilacijskog sistema automatski pojavi oznaka: "Zabranjeno pušenje zbog kvara na ventilacijskom sistemu";
- i) prostor za pušenje mora biti opremljen ventilacijskim sistemom i sistemom za filtriranje koji je sastavni dio prostora za pušenje i koji je fizički odvojen od drugog ventilacijskog sistema zatvorenog javnog prostora u kojem je prostor za pušenje. Duhanskim dimom zagađen vazduh iz prostorije za pušenje ne smije prelaziti u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;
- j) ventilacijski sistem prostora za pušenje mora raditi automatski i osiguravati da nema istjecanja dima u druge zatvorene prostorije zatvorenog javnog prostora;
- k) ventilacijskim sistemom prostora za pušenje mora se, u odnosu na zatvoren prostor iz kojeg se ulazi u prostor za pušenje, u samom prostoru za pušenje osigurati podpritisk od najmanje 5 Pa uz zatvorena vrata prostora za pušenje;
- l) prostor za pušenje mora biti opremljen uređajem za mjerenje i prikazivanje podataka o podpritisku;
- m) ventilacijskim sistemom u prostoru za pušenje mora biti osiguran dovod vazduha iz otvorenog prostora ili iz zatvorenog prostora u kojem je pušenje zabranjeno;
- n) sistem izmjene vazduha mora se pročišćavati tako da je najmanja osigurana količina dodatnog vazduha 30 litara u sekundi po licu na osnovu indeksa popunjenosti prostora od 0,7 lice/m²;
- o) sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostor za pušenje i na odvod vazduha iz prostora za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8, odnosno odgovarati standardu BAS EN ISO 16890-1:2018, to jest filterom klase ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9, odnosno odgovarati standardu BAS EN ISO 16890-1:2018, to jest ePM1 90% i aktivnog ugljena.

Član 7.

(Технички услови за вентилацијски систем и систем за филтрирање простора за пушење на аеродрому)

- (1) Пројектовање, инсталација и одржавање вентилацијских система простора за пушење на аеродрому мора бити спроведено у складу са посебним прописима о техничким својствима система вентилације, djelomične klimatizacije и klimatizacije у грађевинама.
- (2) Уз поштовање прописа из става (1.) овог члана, спецификација вентилацијског система и система за филтрирање наменjenog за просторе за пушење на аеродрому мора одговарати условима utvrđenim у члану 6. овог правилника.

Član 8.

(Одлука о дозволи пушења на аеродрому)

Одлуку о дозволи пушења на аеродрому доноси директор или друго одговорно лице аеродрома по овлаштенју директора, те у складу са интерним правилником о посебном простору за пушење, који аеродром доноси у складу са чланом 7. ставом (5.) Закона.

ПОГЛАВЉЈЕ IV. ПРОСТОР ЗА ПУШЕЊЕ У УГОСТИТЕЉСКИМ ОБЈЕКТИМА

Član 9.

(Одређивање посебног простора за пушење у угоститељском објекту)

Власник или друго одговорно лице угоститељског објекта, према класификацији и категоризацији у овој групи у складу са прописима о угоститељској дјелатности, може осигурати посебан простор за пушење одвојен од непушачке зоне, уз испуњавање услова из чл. 10. и 11. овог правилника.

Član 10.

(Услови које мора испуњавати простор за пушење у угоститељским објектима)

Простор за пушење у угоститељским објектима мора испуњавати слjedeће услове:

- a) простор мора бити уређен тако да из njega nije moguć protok vazduha загађеног духanskим димом у други простор;
- b) површина простора не смеје бити мања од 10 м²;
- c) простор не смеје заузимати више од 20% укупне површине услужног простора;
- d) простор не смеје бити наменjen prelazu у друге просторе;
- e) простор не смеје обухваћати шанк;
- f) у простору се не смеје конзумирати храна;
- g) простор за пушење мора бити затворена просторија с цијелом површином свих припадајућих зидова и плафона, с вратима која се морају самостално затварати и која не смеју бити отворена. Затворени прозори и врата сматрају се дијелом зида;
- h) изнад или уз врата простора за пушење мора се налазити ознака: "Простор за пушење. Пушење је штетно за ваше здравље.", као и ознака забране уласка малолjetним licima у простор за пушење у складу са Прилогом 1. овог правилника;
- i) испред уласа у простор за пушење мора се осигурати да се у случају квара вентилацијског система аутоматски појави ознака: "Забранено пушење због квара на вентилацијском систему";
- j) простор за пушење мора бити опремљен вентилацијским системом и системом за филтрирање који је саставни дио простора за пушење и који је физички одвојен од другог вентилацијског система затвореног јавног простора у којем је простор за пушење.
Дуанским димом загађен ваздух из просторије за пушење не смеје прелазити у друге затворене просторије затвореног јавног простора;

- k) вентилацијски систем простора за пушење мора радити аутоматски и осигуравати да нема истјецанја дима у друге затворене просторије затвореног јавног простора;
- l) вентилацијским системом простора за пушење мора се, у односу на затворен простор из којег се улази у простор за пушење, у самом простору за пушење осигурати подпритисак од најмање 5 Pa уз затворена врата простора за пушење;
- m) простор за пушење мора бити опремљен уређајем за мјерење и приказивање података о подпритиску;
- n) вентилацијским системом у простору за пушење мора бити осигуран довод ваздуха из отвореног простора или из затвореног простора у којем је пушење забранjeno;
- o) систем измјене ваздуха мора се проčiшћавати тако да је најмања осигурана количина додатног ваздуха 30 литара у секунди по лицу на основу индекса попуњености простора од 0,7 лице/м²;
- p) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у простор за пушење и на одвод ваздуха из простора за пушење. Филтрација доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе F8 (односно да одговара standardу BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално с комбинованим филтером који се састоји од филтера класе F9 (односно да одговара standardу BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 90%, и активног угљена.

Član 11.

(Услови за одређивање простора за пушење у угоститељском објекту у којем се искључиво послужује пиће)

- (1) У угоститељском објекту у којем се искључиво послужује пиће, а у којем nije moguće испунити услове из члана 10. тачке b) и c) овог правилника (то јест објекти који својом квадратуром услужног простора не прелазе 50 м²), власник или друго одговорно лице угоститељског објекта може цијели услужни простор одредити простором за пушење, о чему у том простору мора бити истакнута ознака о дозволи пушења.
- (2) Простор за пушење из става (1.) овог члана мора испуњавати слjedeће услове:
 - a) вентилацијски систем који омогућује најмање 10 измјена ваздуха на сат;
 - b) довод и одвод ваздуха загађеног дуанским димом из пушачког простора у отворени простор мора се осигурати системом за филтрирање;
 - c) систем за филтрирање мора бити уграђен и на довод ваздуха у просторију за пушење и на одвод ваздуха из просторије за пушење. Филтрација доводног ваздуха мора бити минимално с филтером класе F8 (односно да одговара standardу BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 75%. Филтрација одводног ваздуха мора бити минимално с комбинованим филтером који се састоји од филтера класе F9 (односно да одговара standardу BAS EN ISO 16890-1:2018), то јест ePM1 90%, и активног угљена.

Član 12.

(Посебна одредаба за угоститељске смјештајне објекте)

- (1) Власници угоститељских смјештајних објеката, према класификацији и категоризацији у овој групи у складу са прописима о угоститељској дјелатности, могу donijeti Одлуку о дозволи пушења у одређеном броју соба које се користе за смјештај гостију. Одлука мора садржавати назакну тачног броја и sprata сваке собе која је обухваћена дозвољом.
- (2) Укупна површина соба угоститељских смјештајних објеката из става (1.) овог члана у којима је дозвољено пушење не смеје

прећи 20% површине ukupnog smještajnog kapaciteta ugostiteljskog objekta.

- (3) Sobe iz stava (1.) ovog člana u kojima je dozvoljeno pušenje moraju ispunjavati sljedeće uslove:
- zatvoren prostor u skladu sa definicijom utvrđenom ovim pravilnikom;
 - ventilacijski sistem koji omogućuje najmanje 10 izmjena vazduha na sat;
 - dovod i odvod vazduha zagađenog duhanskim dimom iz pušačkog prostora u otvoreni prostor mora se osigurati sistemom za filtriranje;
 - sistem za filtriranje mora biti ugrađen i na dovod vazduha u prostoriju za pušenje i na odvod vazduha iz prostorije za pušenje. Filtracija dovodnog vazduha mora biti minimalno s filterom klase F8 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 75%. Filtracija odvodnog vazduha mora biti minimalno s kombinovanim filterom koji se sastoji od filtera klase F9 (odnosno da odgovara standardu BAS EN ISO 16890-1:2018), to jest ePM1 90%, i aktivnog ugljena.

Član 13.

(Tehnički uslovi za ventilacijski sistem i sistem za filtriranje prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu)

- Projektiranje, instaliranje i održavanje ventilacijskih sistema prostora za pušenje u ugostiteljskom objektu mora biti sprovedeno u skladu sa posebnim propisima o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama.
- Uz poštivanje propisa iz stava (1.) ovog člana, specifikacija ventilacijskog sistema i sistema za filtriranje namijenjenog za prostore za pušenje u ugostiteljskom objektu mora odgovarati uslovima utvrđenim u čl. 10, 11. ili 12. ovog pravilnika.

Član 14.

(Odluka o dozvoli pušenja u ugostiteljskom objektu)

Odluku o dozvoli pušenja u smislu čl. 10, 11. i 12. ovog pravilnika donosi vlasnik, korisnik ili drugo odgovorno lice ugostiteljskog objekta, a u objektu mora biti istaknuta oznaka o dozvoli pušenja.

Član 15.

(Zabrana pušenja u ugostiteljskim objektima koji ne ispunjavaju uslove ovog pravilnika)

Ukoliko ugostiteljski objekt ne ispunjava uslove za određivanje prostora za pušenje (pušački prostor), u takvom objektu se zabranjuje pušenje u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.

POGLAVLJE V. OSTALE ODREDBE

Član 16.

(Površina prostora za pušenje)

- Površina prostora za pušenje iz čl. 3, 6, 10, 11. i 12. ovog pravilnika, u odnosu na veličinu objekta, određuje se pravilnikom ustanove, aerodroma, odnosno ugostiteljskog objekta, a koji mora biti u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom.
- Za usklađenost internih pravilnika iz stava (1.) ovog člana odgovara direktor ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta.

Član 17.

(Odgovornost za sprovedbu zabrane pušenja, kao i odluke o dozvoli pušenja u skladu sa Zakonom)

Sprovedbu zabrane pušenja utvrđene Zakonom, kao i sprovedbu odluke o dozvoli pušenja u smislu izuzetaka propisanih Zakonom i ovim pravilnikom, obavezni su osigurati direktor

ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta.

Član 18.

(Oznaka dozvole pušenja)

U prostorima i prostorijama za pušenje određenim u skladu sa Zakonom i ovim pravilnikom, moraju biti postavljene jasno vidljive oznake koje se sastoje od grafičkog znaka dozvole pušenja i teksta koji glasi: "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje."

Član 19.

(Zabrana ulaska maloljetnim licima u prostor i prostoriju za pušenje)

U svim prostorima i prostorijama u kojima je dozvoljeno pušenje u skladu sa ovim pravilnikom, obavezno je istaknuti na vidno mjesto oznaku zabrane ulaska maloljetnim licima u ove prostorije za pušenje.

Član 20.

(Izgled grafičkih oznaka)

- Izgled grafičkih oznaka iz čl. 18. i 19. ovog pravilnika utvrđen je u Prilogu 1., koji čini sastavni dio ovog pravilnika.
- Izgled grafičkih oznaka za ugostiteljske smještajne objekte iz člana 12. ovog pravilnika utvrđen je u Prilogu 2., koji čini sastavni dio ovog pravilnika za ugostiteljske smještajne objekte.

Član 21.

(Obavezna dokumentacija u objektima gdje se dozvoljava pušenje)

U svim objektima koji spadaju u izuzetke od zabrane pušenja u javnim prostorima, a u skladu sa članom 7. Zakona, te u kojima je direktor ili vlasnik, odnosno ovlašteno lice donijelo Odluku o posebnoj prostoriji za pušenje ili prostoru za pušenje, obavezno je osigurati sljedeću dokumentaciju:

- glavni projekt (ili projekt izvedenog stanja ukoliko je bilo izmjena tokom izvođenja radova u odnosu na glavni projekt) ventilacije prostora ili prostorije za pušenje u skladu sa posebnim propisima o tehničkim svojstvima sistema ventilacije, djelomične klimatizacije i klimatizacije u građevinama, kao i odredbama ovog pravilnika;
- odluku o dozvoli pušenja u smislu čl. 9, 10, 11. i 12. ovog pravilnika kao i
- sve prateće zakonom obavezne ateste, izjave o sukladnosti materijala i opreme i drugo.

Član 22.

(Obavezna dostava odluke o posebnom prostoru i prostoriji za pušenje)

Odluka o dozvoli pušenja u smislu čl. 9, 11. i 12. ovog pravilnika donesena na osnovu člana 7. Zakona i u skladu sa odredbama ovog pravilnika, obavezno se dostavlja nadležnoj federalnoj, odnosno kantonalnoj upravi za inspeksijske poslove, u roku od osam dana od dana donošenja, a radi vođenja službene evidencije o utvrđenim prostorima i prostorijama za pušenje u smislu izuzetaka propisanih Zakonom.

POGLAVLJE VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.

(Prelazna odredba)

Pravna lica, u čijim objektima postoje izuzeci od zabrane pušenja u skladu sa Zakonom, bilo da su u njihovom vlasništvu ili su im dati na korištenje, dužni su uskladiti svoj rad s odredbama ovog pravilnika u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog pravilnika.

Član 24.

(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Federacije BiH".

Broj 01-02-2959/24

31. maja 2024. godine

Sarajevo

Ministar

Dr. **Nediljko Rimać**, s. r.

- Oznaka "Dozvoljeno pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." se štampa sa zelenim rubom debljine 6 pt, ispod teksta postavlja se centralno imidž cigarete u vizualu zelene boje dimenzija 85mm x 90 mm (visina/širina);
- Oznaka "Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina" se štampa sa crvenim rubom debljine 6 pt.

PRILOG 1.**Grafički izgled oznake na prostorima za pušenje**

U vezi sa izuzetcima za zabranu pušenja, direktor ustanove, direktor aerodroma, odnosno vlasnik ugostiteljskog objekta u kojima su određeni prostor ili prostorija za pušenje obavezni su da postave sljedeće oznake:

- Iznad vrata ili pored vrata prostora ili prostorije za pušenje moraju se postaviti dvije oznake:
- "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." i
- "Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina.";
- Oznake trebaju biti štampane u obliku samoljepljivih naljepnica formata A4;
- Oznake se štampaju u horizontalnom formatu;
- Oznaka se štampaju u slovima crne boje na bijeloj pozadini, bez posebnih efekata, prilagodbe boja i retuširanja;
- Tekst oznaka treba biti otisnut velikim slovima i jednakom veličinom slova, font Arial 28, bold;
- Tekst na oznakama treba biti postavljen centralno, tako da se nalazi podjednako postavljen u odnosu na bočne, gornje i donje margine;
- Oznaka "Prostor za pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." se štampa sa zelenim rubom debljine 6 pt, ispod teksta postavlja se centralno imidž cigarete u vizualu zelene boje dimenzija 85 mm x 90 mm (visina/širina);
- Oznaka "Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina" se štampa sa crvenim rubom debljine 6 pt.

PRILOG 2.**Grafički izgled oznake za sobe u ugostiteljskim smještajnim objektima**

Vlasnik ugostiteljskog smještajnog objekta, prema klasifikaciji u ovoj grupi u skladu sa propisima o ugostiteljskoj djelatnosti, koji je donio odluku o dozvoli pušenja u određenom broju soba koje se koriste za smještaj gostiju obavezan je da postavi sljedeće oznake:

- Na vanjskoj strani vrata svake sobe posebno moraju se postaviti oznake:
- "Dozvoljeno pušenje. Pušenje je štetno za vaše zdravlje." i
- "Zabranjen ulazak i boravak lica mlađih od 18 godina.";
- Oznake trebaju biti štampane u obliku samoljepljivih naljepnica formata A4;
- Oznake se štampaju u horizontalnom formatu;
- Oznaka se štampaju u slovima crne boje na bijeloj pozadini, bez posebnih efekata, prilagodbe boja i retuširanja;
- Tekst oznaka treba biti otisnut velikim slovima i jednakom veličinom slova, font Arial 28, bold;
- Tekst na oznakama treba biti postavljen centralno, tako da se nalazi podjednako postavljen u odnosu na bočne, gornje i donje margine;

Na temelju članka 7. stavka (7.), a u svezi sa člankom 42. stavkom (1.) točkom a) Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22), federalni ministar zdravstva donosi

PRAVILNIK**O UVJETIMA ZA POSEBNE PROSTORE ZA PUŠENJE U SMISLU IZUZETAKA OD ZABRANE PUŠENJA****POGLAVLJE I.****TEMELJNE ODREDBE**

Članak 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim pravilnikom propisuju se uvjeti za posebne prostore i prostorije za pušenje u smislu izuzetaka od zabrane pušenja utvrđenih u članku 7. Zakona o kontroli i ograničenoj uporabi duhana, duhanskih i ostalih proizvoda za pušenje ("Službene novine Federacije BiH", broj 38/22 – u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 2.

(Definicije)

- (1) Izrazi definirani u članku 2. Zakona odnose se i na odredbe ovog pravilnika i upotrebljavaju se u i istom značenju.
- (2) U smislu ovog pravilnika:
 - a) **prostorija za pušenje** - je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora, odnosno od nepušačke zone, a nalazi se u službama i odjelima za zaštitu mentalnog zdravlja u zdravstvenim ustanovama, u drugim ustanovama koje pružaju psihosocijalnu rehabilitaciju osobama s duševnim smetnjama, u ustanovama za palijativnu njegu, ustanovama za njegu starih osoba, i u ustanovama namijenjenim za izdržavanje kazne;
 - b) **prostor za pušenje** – je potpuno zatvoren prostor koji je fizički odvojen od drugih zatvorenih prostora, odnosno od nepušačke zone, i nalazi se u zračnim lukama i ugostiteljskim objektima, a koji ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom.
 - c) **uslužni prostor** - je površina prostora ugostiteljskog objekta navedena kao takva u rješenju o ispunjavanju minimalno-tehničkih uvjeta, odnosno, točno određena površina svih prostora i prostorija iz tlocrta ugostiteljskog objekta, kao i svi prostori i prostorije koji su djelomično ili potpuno otvoreni i neodvojivo su povezani s tim prostorom.
Uslužni prostor je prostor u kojem se poslužuju gosti, a u koji se ne ubraja kvadratura sanitarija, radnog prostora, skladišta i slično.
 - d) **zatvoren prostor** - svaki prostor, koji ima krov ili strop (pokretni ili nepokretni) i potpuno zatvoreno više od polovine površine pripadajućih zidova, kao i terase koje su ograđene staklenim zidovima ili nekim drugim materijalom. Također, zatvorenim prostorom smatra se prostor koji ima krov ili strop (pokretni ili nepokretni) i u kojem je moguće zatvoriti više od polovice pripadajućih zidova, kada su ti zidovi zatvoreni.